



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ГПН ПО БАЕВСКОМУ РАЙОНУ

(наименование органа государственного пожарного надзора)  
658670, Алтайский край, Благовещенский район, ул.Кольцевая, 3, тел.: 8-(385-64)-2-16-82 (e-mail: tondipr11@mail.ru)  
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 3/1/1**

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Сидоровский детский сад»**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальника территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №11 управления надзорной деятельности и профилактической работы – главного государственного инспектора Благовещенского, Баевского, Завьяловского, Родинского, Романовского, Суевского районов по пожарному надзору Глотова Владимира Ивановича № 3 от 10 января 2020 года, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «08» час. «00» мин. 28 января 2020 г по «09» час. «30» мин. 28 января 2020 г., общей продолжительностью не более 20 рабочих дней, старший дознаватель отделения дознания территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №11 управления надзорной деятельности и профилактической работы – государственный инспектор Благовещенского, Баевского, Завьяловского, Родинского, Романовского, Суевского районов по пожарному надзору Липский Алексей Николаевич, провёл проверку зданий, помещений и территории, эксплуатируемых Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Сидоровский детский сад» по адресу: Алтайский край, Романовский р-н, с.Сидоровка, ул. Советская 89;

совместно с: *заведующей Бубаевой Т.Н.*

(указывается должность, фамилия и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленных в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	На объекте защиты заблокирована дверь эвакуационного выхода №1(снегом).	Правила противопожарного режима в РФ : п/п б) п. 36	10.02.2020	
2	На объекте защиты заблокирована дверь эвакуационного выхода №2(снегом).	Правила противопожарного режима в РФ : п/п б) п. 36	10.02.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требованиями пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший дознаватель отделения дознания территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №11 управления надзорной деятельности и профилактической работы – государственный инспектор Благовещенского, Баевского, Завьяловского, Родинского, Романовского, Суевского районов по пожарному надзору  
Липский Алексей Николаевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«28» января 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

*Бубаева Т.Н.*  
(подпись)

Заведующая Бубаева Т.Н.

(должность, фамилия, инициалы)

«28» января 2020 г.

Телефон доверия:

ГУ МЧС России по Алтайскому краю: 8 (3852) 65-82-19





Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ГПН ПО БАЕВСКОМУ РАЙОНУ

(наименование органа государственного пожарного надзора)  
658670, Алтайский край, Благовещенский район, ул. Кольцевая, 3, тел.: 8-(385-64)-2-16-82 (e-mail: tondipr11@mail.ru)  
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 3/1/2**

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Сидоровский детский сад»**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальника территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №11 управления надзорной деятельности и профилактической работы – главного государственного инспектора Благовещенского, Баевского, Завьяловского, Родинского, Романовского, Суевского районов по пожарному надзору Глотова Владимира Ивановича № 3 от 10 января 2020 года, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «08» час. «00» мин. 28 января 2020 г по «09» час. «30» мин. 28 января 2020 г., общей продолжительностью не более 20 рабочих дней, старший дознаватель отделения дознания территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №11 управления надзорной деятельности и профилактической работы – государственный инспектор Благовещенского, Баевского, Завьяловского, Родинского, Романовского, Суевского районов по пожарному надзору Липский Алексей Николаевич, провёл проверку зданий, помещений и территории, эксплуатируемых Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Сидоровский детский сад» по адресу: Алтайский край, Романовский р-н, с.Сидоровка, ул. Советская 89;

совместно с: *заведующей Бубаевой Т.Н.*

(указывается должность, фамилия и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленных в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	На объекте защиты не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, а именно в кабинете заведующей отсутствует один из двух дымовых пожарных извещателей	Правила противопожарного режима в РФ : п. 61	02.03.2020	
2	На объекте защиты допущено использование светильника, у эвакуационного выхода №1, без колпака (рассеивателя) предусмотренного конструкцией.	Правила противопожарного режима в РФ : п/п в) п. 42	02.03.2020	
3	На объекте защиты допущено использование светильника, у эвакуационного выхода №2, без колпака (рассеивателя) предусмотренного конструкцией.	Правила противопожарного режима в РФ : п/п в) п. 42	02.03.2020	
4	На объекте защиты допущено использование светильника, у эвакуационного выхода №3, без колпака (рассеивателя) предусмотренного конструкцией.	Правила противопожарного режима в РФ : п/п в) п. 42	02.03.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требованиями пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридическими лицами вправе обжаловать настоящее предписание в порядке установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший дознаватель отделения дознания территориального отдела над-

зорной деятельности и профилактической работы №11 управления надзорной деятельности и профилактической работы – государственный инспектор Благовещенского, Бавского, Завьяловского, Родинского, Романовского, Суевского районов по пожарному надзору

Липский Алексей Николаевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«28» января 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

*Бубаева*  
(подпись)



Заведующая Бубаева Т.Н.

(должность, фамилия, инициалы)

«28» января 2020 г.

Телефон доверия:

ГУ МЧС России по Алтайскому краю: 8 (3852) 65-82-19