



Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail mchs@alregn.ru, телефон 54-06-28, факс 54-07-41 (код 385-2)

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы №11
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Алтайскому краю

(наименование органа государственного надзора)

Благовещенский район, р.п. Благовещенка, ул. Кольцевая, 3 т. 8-38564 21-6-82, tondipr11@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 11/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Сидоровский детский сад»
Романовского района Алтайского края, (ОГРН 1082261000140; ИНН 2268050633)

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения. № 11 от 08 февраля 2021 года, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин 12.02.2021 года. Продолжительность 01 час 00 мин.; с 15 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. 01.03.2021 года. Продолжительность 01 час 00 мин.; старшим дознавателем отделения дознания территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 11 Дикаревым Олегом Васильевичем проведена проверка зданий, помещений и территории, эксплуатируемых Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Сидоровский детский сад» Романовского района Алтайского края по адресу: Алтайский край, Романовский район, с. Сидоровка, ул. Советская 896

совместно с заведующей Бубаевой Татьяной Николаевной

(указывается должность, фамилия и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленных в ходе мероприятия по надзору :

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Руководитель организации не обеспечил наличие указателя направления движения к источнику наружного противопожарного водоснабжения, находящегося на территории.	п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 года.	01.08.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требованиями пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дикарев Олег Васильевич – дознаватель отдела дознания ТО
НД и ПР № 11 УНД и ПР ГУ МЧС России
по Алтайскому краю

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«01» марта 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«01» марта 2020 г.

Заведующая Бубаева Татьяна Николаевна

(должность, фамилия, инициалы)

Телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю 8(3852) 658219